МОНТАЖЕН ПЛАН





разрез 1-1



разрез 1,1-1,1



СПЕСИФИКАЦИЯ

Елемент	Марка	Брой	Тегло, kg	
			Един.	Общо
Анкери	AT	42	2,14	90
Колони С □ 100/6	C1	6	23	138
	C2	6	17	102
	C3	6	10	60
	C4	6	7	42
	C5	4	11	44
	C6	14	3	42
Рамки R □ 100/6	R1	6	135	810
	R2	3	145	435
	R3	3	18	54
	R4	5	13	65
Греди В □ 50/4	B1	2	82	164
	B2	1	26	26
	B3	1	38	38
	B4	1	35	35
	B5	1	29	29
	B6	1	38	38
	B7	2	45	90
парапет Р ○ Ø50	P1	2	42	84
	P3	2	40	80
	P4	2	42	84
□ 50/4	P2	2	132	264
стълби S ○ Ø50				64

Общо: 2878 kg
планки, фира и др. 25%: 722 kg
профил, ламарина 13kg/m2: 1450 kg

Всичко: 5050 kg

ЗАБЕЛЕЖКИ

Забележки

1. Материал – стомана S235JR по БДС EN 10025 – за всички елементи на конструкцията.
2. Листова стомана по БДС 4058–86, БДС 4563–89, БДС3992–84 или БДС EN 10021.
   Листова стомана проочена, разтегателна по ГОСТ 8706–78.
3. Стоманена кръгла горещовалцувана по 2638–75.
4. Горещообработени квадратни затворени профили в съответствие с EN 10210–2
5. Електроди за ръчно заваряване тип E50A по БДС. Заварачна тел за автоматизирано електрозаваряване заваряване под флюс CB01A по БДС 5084–86.
6. Антикорозионната защита на стоманената конструкция да се изпълни чрез горещо поцинковане с типично дебелина на слоя 85µm, според изискванията на EN ISO 1461.
7. Болтовете с шестостенна глава, клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 898–1, с клас на точност B по БДС EN ISO 4014:2011.
   Гайки шестостенен, клас на якост 8 по БДС EN ISO 898–6, изпълнение 1 с клас на точност B по БДС EN ISO 4032:2013.
   Шайби стоманени за болтове с шестостенни глави и шестостенни гайки по БДС EN ISO 887.
   Срещу самоотвиване на гайките да се използват шайби осигурителни по БДС 1977–75 или шайби пружинни по БДС 833–82.
8. Крепежните елементи с покритие по DIN 267–27:2009–09 – горещо поцинковани, покритието да съответства на EN ISO 1461.
9. Изготвянето, приемането, транспорта и монтажа на стоманената конструкция да се извършва съгласно изискванията на БДС EN 1090.
10. При изготвянето на стоманената конструкция производителят да осигури система за входящ и изходящ контрол, който да се съгласува с проектанта – конструктор.
11. При изпълнението на конструкцията и при монтажа й да бъдат взети всички мерки за безопасни условия на труд.
12. Анкерните групи да се залеят при строеж отделно на разстоянията да осите, като точка се спазят и височинните коти.

№	ДАТА	ПРОЕКТАНТ	ПРЕРАБОТКА

Чл. 2 ЗЗЛД

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЪДЕБНА ПАЛАТА

ИНВЕСТИТОР: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

ЧАСТ: К | ФАЗА: ИП

ЧЕРТЕЖ: СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ–ПОКРИВ МОНТАЖЕН ПЛАН И РАЗРЕЗИ | МАЩАБ: М_1:100

ГЛ. ПРОЕКТАНТ	Чл. 2 ЗЗЛД
ОТГ. ОБЕКТ	
ПРОЕКТАНТИ	Чл. 2 ЗЗЛД
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	
ОВ	Чл. 2 ЗЗЛД
ЕТ	Чл. 2 ЗЗЛД
СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР	Чл. 2 ЗЗЛД

№ 1

NN10

ДАТА 03.2019